위생안전기준 인증서

1. 인 증 번 호 : KCW-2013-0058

2. 제조 업체명 : 신한시스템밸브(주)

3. 대 표 자 : 정의석

4. 본 사 주 소 : 경기도 시흥시 마산로 206

5. 공장 소재지 : 경기도 시흥시 마산로 206

6. 제 품 명 : 감압밸브

7. 종류, 등급 또는 호칭 : 별지 참조

원본대조필

8. 용 도 : 급수설비

수 도 용 위생안전기준

「수도법」 제14조제1항 및 「수도용 자재와 제품의 위생안전기준 인증 등에 관한 규칙」 제8조제1항에 따라 인증서를 발급한 제품입니다.

2013년 02월 21일

KIWATEC 한국물기술인증원장

※ QR코드로 인증서 정보 이용 시 정보 URL이 "http://www.kctap.or.kr" 로 시작하지 않으면 정상적인 인증서 정보가 아닙니다.

인증번호 : KCW-2013-0058 **인증기업명 : 신한시스템밸브(주)**

출력일 : 2023년 06월 16일 **출력자 : 신한시스템밸브(주) (IP:119.195.179.36)**

<종류, 등급 또는 호칭>

종류·등급 및 호칭

종류 및 등급	호칭(㎜)	물접촉 주요재질	비고	모델명
나사식 (세대 감압밸브)	15, 20	- 몸통 : 구리합금 - 카트리지 : POM - 오링, 패킹 : NBR - 디스크, 다이아프램 : EPDM - 스크린, 스템너트, 시트 : 스테인리스 - 디스크홀더 : 구리합금+Ni도금 - 스템: ① 구리합금+Ni-Cr도금 ② 스테인리스	냉수용 온수용	SHPRV-SU4 SHPRV-SU4R
	15	- 몸통 : 스테인리스 - 오링, 패킹 : NBR - 디스크, 다이아프램 : EPDM - 스크린, 스템너트 : 스테인리스 - 디스크홀더 : 구리합금+Ni도금 - 스템, 하부덮개 : 구리합금+Ni-Cr도금	-	SHPRV-SU5

※ 본 인증서는 「수도법」 제14조 및 같은법 시행령 제24조에 따른 `위생안전기준`에 적합함을 인증한 것으로, 위 제품이 가지고 있는 고유의 성능, 기능, 효과에 대해 인증을 한 것은 아닙니다.

※ 본 인증제품을「수도법」 제14조 제3항에 따른 일반수도 또는 전용상수도에 설치하는 수도용 자재와 제품으로 사용할 때에는 본 인증제품이「수도법 시행령」 제24조의2 제1항에 해당하는지 확인하시기 바랍니다.

※ 본 제품이 일반수도용 자재로 인증을 받았을 경우에는 급수설비용으로도 사용할 수 있으나 급수설비로 인증을 받았을 경우에는 일반수도용으로 사용할 수 없습니다.

<변경사항>

연 월 일	내 용	확 인
2023.05.19	1. 정기검사 일부 통과 (몸통이 스테인리스인 나사식 세대 감압밸브 제품(SHPRV-SU5): 불합격) - 대상 : '21.05.21~21.12.17. 인증사항 - 인증서 유효기간 : '25.02.20. 까지	2023년 제5차 인증심의위원회(2023.5.19.)
2021.12.17	1.인증범위 변경(물접촉 주요재질) - 대상 : 패킹(NBR) 부품 추가, 스탬 재질 변경(구리합금→①구리합금+Ni-Cr ②스테인리스)	2021년 제12차 인증심의위원회(2021.12.17)
2021.05.21	1. 정기검사 통과 - 대상 : '19.04.18 ~ '19.10.24 인증사항 - 인증서 유효기간 : '23.02.20 까지 2. 분류체계 제정에 따른 제품명 변경 - 대상: 세대별 감압밸브 → 감압밸브	2021년 제5차 인증심의위원회(2021.05.21)
2019.10.24	1. 인증범취 추가(재질) - 몸통이 스테인리스인 제품	2019년 제10차 인증심의위원회(2019.10.24)
2019.06.20	1. 인증범위 추가(비고) - 대상 : 냉온수용	2019년 제6차 인증심의위원회(2019.06.20)
2019.04.18	1. 정기검사 통과 - 대상 : '17.05.24 인증사항 - 다음 정기검사 신청기한 : '21.02.20 까지	2019년 제4차 인증심의위원회(2019.04.18)
2017.05.24	1. 정기검사 통과 - 대상 : '15.09.17 인증사항 - 다음 정기검사 신청기한 : '19.02.20 까지	제84차 인증심의위원회(2017.05.24)

원본대조필

연 월 일	내 용	확 인
2015.09.17	1.정기검사 통과 - 대상 : '13.02.21 인증사항 - 다음 정기검사 신청기한 : '17.02.20 까지	제63차 인증심의위원회(2015.09.17)

<행정처분사항>

연 월 일	내 용	확 인
행정처분이 없습니다.		

출력일 : 2023년 06월 16일 **출력자 : 신한시스템밸브(주) (IP:119.195.179.36)**

원본대조필